



Informationspflicht der Trinkwasserversorgung La Punt Chamues-ch

Artikel 275d der Lebensmittelverordnung verlangt seit dem 1. Mai 2004 eine jährliche Publikation der Wasserqualität an unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Die Gemeinde La Punt ist in der glücklichen Lage, überall im Verteilnetz, einwandfreies Trinkwasser anzubieten. Trinkwasser entspricht heute einem ständig kontrollierten Lebensmittel, das uns das ganze Leben begleitet. In einer Trinkwasserversorgung können trotz einwandfreier Anlagen und regelmässigen Wartungs- und Unterhaltsarbeiten, Ereignisse auftreten, welche die Wasserqualität beeinträchtigen können. Wichtig sind daher Kontrollen der Anlagen, sowie bakteriologische und chemische Untersuchungen im Verteilnetz.

Probenahme:

Protokoll Nr.:	293067 - 293068 - 293070
Probenahmedatum:	06.06.2017
Zeit der Probenahme:	13.30 Uhr
Probenahme:	amtlich
Probennehmer:	Daniel Gianola
Ort der Probenahme:	siehe unten
Eingang:	07.06.2016 / 09.09 Uhr
Einsender:	Probennehmer

Prot. Nr.	Bezeichnung Ort	Wasser genutzt?	Wasser-temperatur
293067	Gemeindehaus	ja	10.0°C
293068	Chesa Tamarisca Alvra	ja	8.0°C
293070	Pumpwerk Seglias	ja	5.5°C

Befund:

Die Proben Prot. Nr. 293067 / 293068 / 293070 entsprachen am Tage der Probenahme den hygienisch-mikrobiologischen und chemischen Anforderungen an Trinkwasser.

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse:

Parameter	Anforderung	Prot. Nr. 293067	Prot. Nr. 293068	Prot. Nr. 293070	Ergebnis
AMK im Netz	max. 300 KBE/mL	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei	nn KBE/mL
Kolibakterien	nn KBE/mL	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei	KBE/100 mL
Enterokokken	nn KBE /mL	einwandfrei	einwandfrei	einwandfrei	KBE/100 mL

Anforderungen gem. Hygieneverordnungen SR 817.024.1

AMK = aerobe, mesophile Keime

KBE = koloniebildende Einheiten

nn = nicht nachgewiesen

Chemische Unersuchungsergebnisse

Untersuchung	Anforderung	Einheit	Gemeindehaus	Chesa Tamarisca	Pumpwerk Seglias
Gesamthärte		fH°	28.2	25.8	13.5
Säureverbrauch		fH°	10.7	13.7	10.0
Resthärte		fH°	17.5	12.1	3.52
Nitrat	max.40mg/l	NO ₃ ⁻	1.0	1.4	1.6
Magnesium		Mg ²⁺	21.4	24.0	7.82
Calcium		Ca ²⁺	77.6	63.8	41.3

fH° = französische Härtegrade

nn = nicht nachweisbar

Massnahmenverfügung:

Keine.

Wir bitten um Kenntnisnahme und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

GEMEINDEWASSERVERSORGUNG
LA PUNT CHAMUES-CH

Der Brunnenmeister:

19. Juni 2017

Daniel Gianola